Proces pripojenia malého zdroja do 10 kW, ktorý nepodniká v energetike v zmysle §4 ods. 4) zákona 251/2012 Z.z.

Smer postupu krokov a časový nárok PDS a žiadateľa na spracovanie požiadavky o pripojenia do DS za ideálnych podmienok	10 pracovných dní	do 6 mesiacov	Obratom po pripojení zdroja	5 pracovných dní	2 pracovné dní vopred	do 10 pracovných dní
	Vyjadrenie sa k žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW vrátane	**Realizácia malého zdroja zo strany žiadateľa**	**Oznámenie o pripojení malého zdroja**	**Výmena elektromera na odbernom mieste**	**Oznámenie o uvedení zdroja do prevádzky najneskôr 2 dni vopred**	**Oznámenie o uvedení zdroja do prevádzky najneskôr do 10 pracovných dní po uvedení zdroja**
Nevyhnutná podmienka pre akceptovanie požiadavky žiadateľa o pripojenie zo strany PDS	Žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10 kW musí byť podaná na predpísanom tlačive, so všetkými prílohami uvedenými na stránke www.vsds.sk v časti Výrobcovia elektriny / Pripojenie zdroja / Pripojenie zdroja do 10 kW	Realizácia malého zdroja v zmysle technických podmienok uvedených vo vyjadrení k žiadosti o pripojenie malého zdroja vydané PDS	Žiadateľ po realizácií a pripojení zdroja do DS bezodkladne zašle na emailovú adresu mer_hodnoty@vsds.sk tlačivo „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS.“ Tlačivo je na stránke www.vsds.sk v časti Výrobcovia elektriny / Pripojenie zdroja / Pripojenie zdroja do 10 kW / Súvisiace dokumenty pre zdroj ktorý nepodniká v energetike	Podkladom pre výmenu elektromera je akceptovanie **Oznámenia o pripojení malého zdroja do DS** z predchádzajúceho kroku zo strany PDS	Žiadateľ alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi PDS najneskôr dva dni vopred termín uvedenia malého zdroja do prevádzky	Žiadateľ je po uvedení malého zdroja do prevádzky povinný najneskôr do 10 pracovných dní zaslať na korešpondenčnú adresu PDS, kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky“
Stručný prehľad niektorých podmienok pre efektívny priebeh procesu na strane PDS a odkazy na úplný zoznam povinností a povinných príloh k požiadavkám žiadateľa o pripojenie malého zdroja do DS, ktorého výroba sa nepovažuje za podnikanie v energetike v zmysle §4 ods. 4) zákona 251/2012	Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a bude žiadateľovi vrátená na doplnenie. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami.	Platnosť vyjadrenia k žiadosti o pripojenie malého zdroja je 6 mesiacov od schválenia žiadosti zo strany PDS. Po dobu 6 mesiacov PDS rezervuje kapacitu pre žiadateľa. Do uvedeného termínu je nevyhnutné zdroj zrealizovať a doručiť PDS dokumenty v zmysle ďalších krokov. V opačnom prípade nie je možné zdroj pripojiť a uviesť do prevádzky a je potrebné podať novú žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10 kW.	Pojem pripojenie zdroja do distribučnej sústavy je chápaný ako fyzické pripojene zdroja do sústavy (zdroj je galvanicky spojený s DS) avšak zdroj je vypnutý. Spustenie je možné až po splnení ďalších krokov. PDS akceptuje iba kompletne vypísané tlačivo oznámenia o pripojení zdroja s týmito prílohami: • kladné stanovisko PDS o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov v zmysle §13a ods. 2. zákona 309/2009 Z.z. ako aj kópiu osvedčenia • prehlásenie o zhode na FV panely a FV striedač s uvedením výrobného čísla FV striedača resp. externej sieťovej ochrany alebo generátora pre zdroje iné ako FVE, ktorého súčasťou je protokol o nastavení a odskúšaní ochrán podľa požiadaviek VSD, a.s. a zároveň identifikačné údaje (meno, podpis) osoby zodpovednej za nastavenie a odskúšanie ochrán podľa požiadaviek VSD, a.s. • platnú správu z vykonanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia na výrobu elektriny a odberného elektrického zariadenia, prostredníctvom ktorého je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy v zmysle §39 odsek 9, Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. • jednopólovú schému, prípadne projektovú dokumentáciu zapojenia zdroja s vyvedením výkonu do distribučnej sústavy (vrátane vyznačeného majetkového rozhrania, RM a HRM) • fotografiu elektromerového rozvádzača s jeho umiestnením a fotografiu jeho vnútornej výzbroje, t.j. fotografiu otvoreného rozvádzača pre posúdenie pripravenosti odberného miesta pre pripojenie do distribučnej sústavy. Neúplné oznámenie nebude zo strany PDS akceptované a žiadateľ bude vyzvaný na jeho doplnenie.	Elektromer môže byť nainštalovaný iba na odberné odovzdávacie miesto, ktoré spĺňa technické podmienky merania a podmienky stanovené vo vyjadrení PDS k žiadosti o pripojenie malého zdroja.	Pod pojmom uvedenie zdroja do prevádzky sa rozumie „spustenie“ zdroja, teda zdroj vyrába a pracuje paralelne s DS. Informáciu o tom kedy zdroj začne vyrábať musí žiadateľ alebo ním poverená osoba oznámiť PDS najneskôr dva dni pred spustením zdroja. Spustenie / zapnutie zdroja je možné až po splnení predchádzajúcich krokov. Elektronické oznámenie o uvedení zdroja sa zasiela na emailovú adresu mer_hodnoty@vsds.sk Písomné oznámenie sa zasiela na korešpondenčnú adresu: **Východoslovenská distribučná, a.s.** **Odbor: Manažment energetických a meraných dát** **Mlynská 31** **042 91 Košice**	V prípade, že žiadateľ si v stanovenom čase vyššie uvedenú povinnosť nesplní, má PDS právo odpojiť malý zdroj od sústavy. Oznámenia je potrebné zasielať na korešpondenčnú adresu: **Východoslovenská distribučná, a.s.** **Odbor:** **Manažment energetických a meraných dát** **Mlynská 31** **042 91 Košice**

Zmluva o pripojení (ZoP) sa uzatvára s každým užívateľom, ktorý je pripojení do regionálnej distribučnej sústavy. Pre malé zdroje do 10 kW, ktoré nepodnikajú v energetike a splnia podmienky v zmysle §4a, ods. 2) zákona 309/2009 Z.z. sa uzatvára ZoP bez pripojovacieho poplatku, teda pripojenie zo strany PDS je bezplatné. PDS zašle návrh zmluvy o pripojení do 30 dní od vydania stanoviska k žiadosti o pripojenie. Časový úsek pre uzatvorenie ZoP medzi žiadateľom a PDS je najneskôr deň doručenia oznámenia o pripojení malého zdroja. Ak do 6 mesiacov od odoslania vyjadrenia k žiadosti o pripojenie, žiadateľ nedoručí oznámenie o pripojení malého zdroja do DS, považuje sa nedoručenie oznámenia o uvedení malého zdroja za skutočnosť spôsobujúcu zánik platnosti vyjadrenia VSD. Zánikom platnosti vyjadrenia zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave.

Trvalé uvedenie zdroja na výrobu elektriny do prevádzky

Vysvetlivky a skratky

DS- regionálna distribučná sústava
PDS - prevádzkovateľ regionálnej DS
RM – rozpojovacie miesto
HRM - hlavné rozpojovacie miesto

Posledná aktualizácia: 11/2017